

Tapiales, 18 de Octubre de 2017

CIRCULAR CON CONSULTA Nº 4

Ref: **Licitación Pública CMC Nº 11/17**

Objeto: "Provisión y colocación de nuevos artefactos de iluminación en torres, columnas, marquesinas, andenes e interior de Naves de Comercialización del Mercado Central de Bs. As."

Atento a las consultas formuladas por una empresa interesada en participar de la Licitación Pública de referencia, a continuación se procede a dar respuesta a las mismas:

1- Area de maniobra y estacionamiento:

Pregunta: "Como se deberá presentar el cálculo lumínico?" Cuál es el área la superficie de cálculo (circular o cuadrada) según cada torre de H 25m. H 20m. y H 17 m? Este punto no está bien especificado en el Pliego".

Respuesta:

Las áreas a calcular son diferentes en cada caso, aún aquellas con un mismo tipo de torre de iluminación, por tal motivo no se puede definir una única área que aplique a todos los casos.

Lo que se busca es asegurar el nivel medio de iluminación y la uniformidad en todo el sector a iluminar, por lo que en general se deberá considerar un plano de iluminación cuadrangular coincidente con dicho sector. También se entiende que se está considerando el cálculo de iluminación como un todo, vale decir, que el aporte en un área específica no está dado únicamente por la torre o las columnas del sector, por lo tanto en el análisis debe considerarse el aporte de las luminarias circundantes, como

por ejemplo las torres de sectores aledaños o el alumbrado de las calzadas perimetrales donde las hubiere.

2- Interior de Andenes:

Pregunta: “Los cortes o alzadas no se proveen en el pliego para de esta forma realizar los cálculos”. Cuál es la altura a tomar para realizar los cálculos, solo se indica la altura de los artefactos lineales?”

Respuesta:

La altura promedio de la cubierta tanto en el interior de las naves como en los andenes es de 8,00 mts.