

**PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 000058 - 000109 / 3254/19**

APACEK

Proveedor Nro.: 92450

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 29/08/2019**Mantenimiento de Oferta: 16 DE SEPTIEMBRE****Condición de pago en días: Quince Días****Plazo de entrega en días:5**

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan.

Saludo a Ud. muy atentamente.

IT.	U. Medida	Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	U	1.00	<p>MEDIDOR DE AGUA 1.6 m3/h MARCA ITRON, MODELO INTELIS NOMINAL 1/2" (15 mm) CAUDAL PERMANENTE Q3 1.6 m3/h</p> <p>CARACTERISTICAS ALTA PRECISION EN METROLOGIA Y CAPACIDAD DE REPETICION ""BAJA PERDIDA DE PRESION ""SIN MEDICION DE AIRE "" INSENSIBLE A LA ARENA U OTRAS PARTICULAS EN EL AGUA ""BATERIA DE REEMPLAZO IP68, "" TIEMPO DE DURACION DE LA BATERIA HASTA 15 ANOS ""AMR INTEGRADO ""MEDICION DE LA TEMPERATURA DEL AGUA "" TECNOLOGIA ESTATICA DE PUNTA PARA PROTEGER LOS INGRESOS * MEDICION MUY EXACTA DEL CONSUMO, TEMPERATURA, AYUDA EN LA DETECCION DE FUGAS, DETECCION DE AIRE... * LARGA VIDA PARA MITIGAR LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO NO PLANIFICADO * RESISTENTE A LOS ACCIDENTES DE LA RED</p> <p>""MONITOREO INTELIGENTE o EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DEL AGUA o PERFIL DE FLUJO, REFLUJO Y ALARMAS CONTRA MANIPULACION, TODOS LOS UMBRALES PROGRAMABLES, CONSUMOS ANORMALES... "" INSTALACIONES * CUALQUIER POSICION * IP 68 INMERSION PERMANENTE (ACC. EN60529) * EXPOSICION DE LA LUZ DIRECTA DEL SOL * A PRUEBA DE MANIPULACIONES GRACIAS A SU CONSTRUCCION INTEGRADA E INSENSIBLE A CAMPOS MAGNETICOS</p> <p>COMUNICACIÓN "" TECNOLOGIA DE RADIO INTEGRADA PARA SISTEMAS DE RECOLECCION DE RED MOVIL O FIJAS (AMR) ""COMUNICACION INDUCTIVA PARA LA VERIFICACION DE LA METROLOGIA ""SALIDA DE PULSOS OPTICOS PARA LA VERIFICACION DE PRUEBA AUTOMATICA DE BANCO</p> <p>APROBACIÓN Y NORMAS ""MID, DIRECTIVA 2004/22/EC "" ESTANDAR EUROPEO EN14154:2007 "" ESTANDAR INTERNACIONAL ISO 4064:2005 ""OIML R49 2005 ""R&TTE (1995/5/EC) ""ACS CERTIFICACION (CUMPLIMIENTO DENORMAS PARA AGUA POTABLE)</p>		
2	U	1.00	<p>MEDIDOR DE AGUA DE 4 m3/h MARCA ITRON, MODELO INTELIS NOMINAL 3/4" (20 mm) CAUDAL PERMANENTE Q3 4.0 m3/h CARACTERISTICAS GENERALES IGUALES AL OTRO MEDIDOR SOLICITADO EN EL RENGLON N° 1</p>		

Cantidad de Items Solicitados: 2

Total



PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 000058 - 000109 / 3254/19

APACEK

Proveedor Nro.: 92450

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 29/08/2019

Mantenimiento de Oferta: 16 DE SEPTIEMBRE

Condición de pago en días: Quince Días

Plazo de entrega en días:5

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan.
Saludo a Ud. muy atentamente.