






	LLAVE O INTERRUPTOR DE UN PUNTO
	TOMACORRIENTE MONOFÁSICO CON DESCARGA A TIERRA
	BOCA EMBUTIR CIELORRASO
	TIRA LED PARED
	TABLERO GENERAL (TG)
	PUESTA A TIERRA
	CIRCUITO BOCAS
	CIRCUITO TOMAS

①	2x2.5 mm cm+1	(Tomacorriente)	Tab.	Circ.	Bocas		Pot.	Inten.
②	2x2.5 mm cm+1	(Tomacorriente)	Gral.	Nro.	Luz	Tomas	watt	Amp.
③	3x2.5 mm cm+1	(Boca de Luz)	T	1		14	3080	
④	3x2.5 mm cm+1	(Boca de Luz)		2		7	1540	
				3	15		1500	
				4	17		1700	
			total	4	32	21	7820	

REFERENCIAS

Proyecto:	
Remodelación baños subsuelo nucleo 1	
TIPO:	Instalación Electrica
FECHA: 10/09/2018	ESC: 1:50



Corporación del
Mercado Central
de Buenos Aires